

«Шоныд сетан Коми компания»  
Акционеръяслӧн котыр  
Сыктывса филиал  
(Сыктывса филиал «ШСКК» АК)

Акционерное общество  
«Коми тепловая компания»  
Сысольский филиал  
(Сысольский филиал АО «КТК»)

168100 Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 42,  
тел./факс (82131) 91-2-89, ОГРН 1041100412682, ИНН/КПП 1101205461/111043001, E-mail: [ssl.ref@komitk.ru](mailto:ssl.ref@komitk.ru)

Адрес АО «КТК»: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, 10,  
тел. (8-8212) 39-08-00, факс 39-08-08, ОГРН 1041100412682, ИНН/КПП 1101205461/112250001, E-mail: [ktk@komitk.ru](mailto:ktk@komitk.ru)

10.04.2019 № 706  
На № от

Генеральному директору  
ООО «МПК ТЕХПРОМ ВМП»  
Голубкову С.П.

#### ОТЗЫВ

#### по применению электронного преобразователя солей жесткости «Шторм-УКМ-80»


В апреле 2018 года произведена установка электронного преобразователя солей жесткости «Шторм-УКМ-80-35» перед пароводяным подогревателем воды ПП2-17,2-0,7-4 в котельной с котлами КВГМ-10-150. При осмотре подогревателя до установки прибора «Шторм-УКМ-80-35» на теплообменных поверхностях труб обнаружен слой накипи 1-2 мм.

Во время текущего ремонта в июне 2018 года произведен осмотр труб и внутренних поверхностей корпуса подогревателя: отложений солей жёсткости не обнаружено, все поверхности нагрева чистые.

Опыт эксплуатации ЭПСЖ «Шторм-УКМ-80-35» показал его высокую надежность, эффективность и поддержание теплообменного оборудования в оптимальном режиме. За время эксплуатации прибора «Шторм-УКМ-80-35» сбоев в его работе не наблюдалось.

Применение прибора «Шторм-УКМ-80-35» практически не требует эксплуатационных затрат, даёт возможность стабильно обеспечивать требуемый температурный режим отпуска горячей воды потребителям, избежать затрат при разборке и чистке оборудования при теплообмене.

Директор филиала



А.В. Трошев

